



23PROC013067911 2023-07-12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Π. Κανελλόπουλου 4
101 77 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 6910478
EMAIL: d.texnikon4@astynomia.gr
Αρ.Πρωτ.: 8039/14795/31-θ

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2023

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινήσεων επί αιτήματος που υπεβλήθη από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και αφορά όρους της υπ' αριθμ. 8039/14795/31 από 14-06-2023 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012875157) του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 20114, για τη σύναψη σύμβασης έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίου κτιρίου Ελληνικής Αστυνομίας επί της οδού Ισχομάχου 1 στην περιοχή Ζωγράφου Αττικής»

Επί αιτήματος παροχής διευκρινήσεων που υπεβλήθη, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, από ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα και αφορά όρους της υπ' αριθμ. 8039/14795/31 από 14-06-2023 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012875157), ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 20114, για τη σύναψη σύμβασης έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίου κτιρίου Ελληνικής Αστυνομίας επί της οδού Ισχομάχου 1 στην περιοχή Ζωγράφου Αττικής», παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινήσεις της παρ. 2.3 της ως άνω Διακήρυξης.

Ερώτημα: Στο τεύχος Τεχνικών προδιαγραφών Η/Μ Εγκαταστάσεων υπάρχουν προδιαγραφές μόνο για Αντλίες Θερμότητας ΖΝΧ και όχι για Αντλίες Θερμότητας κλιματισμού (παραγωγής ψυχρού/θερμού νερού) που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του έργου (Άρθρο 42 Τιμολογίου). Παρακαλούμε πολύ, θα θέλαμε να μας δώσετε διευκρίνιση σχετικά με τις προδιαγραφές των Αντλιών θερμότητας του Άρθρου 42 ώστε να κοστολογηθούν ορθώς.

Απάντηση : Διευκρινίζεται επί του ως άνω ερωτήματος ότι, η αναφορά στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών Η/Μ Εγκαταστάσεων σε Αντλίες Θερμότητας για παραγωγή ΖΝΧ έχει γίνει εκ παραδρομής, δεδομένου ότι τόσο στο Αναλυτικό Τιμολόγιο, όσο και στην Τεχνική Περιγραφή γίνεται σαφής αναφορά ως παραγωγή ψυχρού/ θερμού νερού για τον κλιματισμό χώρων.

Οι αντλίες θερμότητας θα ικανοποιούν τα προβλεπόμενα στην Οδηγία ECODESIGN 2021.

Ο Διευθυντής
Δ/σης Τεχνικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α.
Σωτήριος ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Ταξίαρχος